

## Haapamäen verkostopumppaamon muutostyö

**VL 23.11.2023 § 28**

437/10.08.00.00/2023

Valmistelija	Vesihuoltopäällikkö Heikki Luoma-aho, heikki.luoma-aho(at)keuruu.fi, p. 040 662 7824.
Päätös	Hyväksyttiin.
Esittelijä	Vesihuoltopäällikkö Luoma-aho Heikki
Päätösehdotus	Keuruun Veden johtokunta päättää, että Haapamäen verkostopumppaamon muutostyöt toteutetaan vuoden 2023 vesijohtoverkoston saneerausmäärärahaa käyttäen.
Selostus	<p>Haapamäen vedenottamalla sijaitseva verkostopumppaamo toimii tällä hetkellä yhden pumpun varassa. Toinen verkostopumppu on rikkoontunut ja pumpun vaihto edellyttää muutostöitä alavesisäiliön betonirakenteisiin.</p> <p>Tarkoituksena on tehdä muutostyöt siten, että pumppujen vaihto ja huolto on jatkossa mahdollista tehdä vesihygieniaa vaarantamatta huoltoluukun kautta.</p> <p>Muutostöiden kustannukset ovat noin 15 000 euroa. Työhön voidaan käyttää vuoden 2023 investointiohjelmassa olevaa vesijohtoverkoston saneeraamiseen osoitettua määrärahaa.</p>